

Таблица технического состояния оборудования подстанций

Объекты	Район, улица	состояние
ПС-35\6	Улан-Удэ Советский р-н Борсоева 109	удовлетворительное
ТП – 1	- -	хорошее
ТП - 2		удовлетворительное
ТП - 3		хорошее
ТП - 4		хорошее
ТП – 5		удовлетворительное
РП - 6		удовлетворительное
ТП - 0	Улан – Удэ Советский р-н ул.Корабельная 32	Удовлетворительное

ТП - 2		хорошее
ТП - 3		хорошее
ТП- 5		хорошее
ТП - 6		хорошее
РП - 6		хорошее
ТП - 879	Улан-Удэ Октябрьский р-н ул.Сахьянова 9	удовлетворительное
ТП - 880		удовлетворительное

Техническое состояние оборудования КЛ

Точка ТП	Наименование питающих линий	Марка кабеля	состояние
ТП – 35\6	Ф.10-ТП-1	АСБ 3х185-120м	Удовлетворит.
ТП -35\6	Ф 17 – ТП - 1	АСБ 3х185-120	удовлетворит
ТП – 35 \6	Ф 6 – ТП2-1ТП	ААБ3х185-327	Удовлетворит.
ТП – 35 \ 6	Ф 22 – ТП2-2Т	ААБ-3х185-331	удовлетворител
ТП – 35\6	Ф 24 – ТП3-1Т	ААВ-3х150-42	Удовлетворит.
ТП- 35\6	Ф 2-ТП3-2Т	ААБ-3х150-47	удовлетворител
ТП - 1	Ф2-ТП-4	ААБ-3х120-436	удовлетворител
ТП – 35\6	Ф 3	АПвПУ3х240-4900	хорошее
ТП-35\6	Ф25	АПвПУ-3х240-4900	хорошее