

**Контрольные замеры нагрузок
по ПС 35/6 «Стеклозавод» ООО «УК Пионер»
За 20 июня 2018 года**

№	Время местное, час:мин	U, кВ	I, А	Показания счетчика активной энергии	Часовые активные мощности, кВт	Показания счетчика реактивной энергии	Часовые реактивные мощности, кВар	Положение РПН, 1Т
1	00:00	6,3	200	13415,71		7883,92	1200	9
2	01:00	6,3	200	13415,89	2160	7884,02	1200	9
3	02:00	6,3	200	13416,07	2160	7884,12	1200	9
4	03:00	6,3	200	13416,25	2160	7884,22	1200	9
5	04:00	6,3	200	13416,43	2160	7884,32	1200	9
6	05:00	6,3	200	13416,61	2160	7884,42	1320	9
7	06:00	6,3	210	13416,80	2280	8784,53	1320	9
8	07:00	6,3	210	13416,99	2280	7884,64	1440	9
9	08:00	6,3	220	13417,19	2400	7884,76	1440	9
10	09:00	6,3	220	13417,39	2400	7884,88	1440	9
11	10:00	6,3	220	13417,59	2400	7885,00	1440	9
12	11:00	6,3	220	13417,79	2400	7885,12	1440	9
13	12:00	6,3	220	13417,99	2400	7885,24	1440	9
14	13:00	6,3	220	13418,19	2400	7885,36	1440	9
15	14:00	6,3	220	13418,39	2400	7885,48	1440	9
16	15:00	6,3	220	13418,59	2400	7885,60	1440	9
17	16:00	6,3	210	13418,78	2280	7885,71	1320	9
18	17:00	6,3	210	13418,97	2280	7885,82	1320	9
19	18:00	6,3	210	13419,16	2280	7885,93	1320	9
20	19:00	6,3	210	13419,35	2280	7886,04	1320	9
21	20:00	6,3	210	13419,54	2280	7885,15	1320	9
22	21:00	6,3	210	13419,73	2280	7886,26	1320	9
23	22:00	6,3	210	13419,92	2280	7886,37	1320	9
24	23:00	6,3	210	13420,11	2280	7886,48	1320	9
25	24:00	6,3	210	13420,30	2280	7886,59	1320	9
ИТОГО					55 080		32 040	

Начальник электрослужбы ООО «УК Пионер»



Соловьев В.Ю.