

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая компания Пионер»

670000, Респ.Бурятия, г.Улан-Удэ
Ул.Корабельная, 41
ИНН/КПП:0326537665/032601001
Факс и тел.: 8(3012)201-000
email: info@sigma.irk.ru

Исх. № 170/1 от 19.12.2019
На №1.2/05/7045 от 05.12.2019

Заместителю директора по
по техническим вопросам
главному инженеру
филиала ПАО «МРСК Сибири»-
«Бурятэнерго»
В.Н.Перелыгену

О замере нагрузок
ГВО,САОН,АЧР
в декабре.

Уважаемый Виктор Никитович!

Направляем результате часовых контрольных замеров за 18.12.2019 г.по
точкам присоединения Фидер №2, 21 ПС 35/6 кВ «Стеклозавод» Фидер №46 ТП-
1 6/0,4 кВ, входящих в график временного отключения (ГВО) потребления на
2019-2020 гг.

Номер диспетчерской службы ООО «УК Пионер» 8 (3012) 27-64-09

Главный энергетик ООО «УК Пионер»

В.Ю.Соловьев

Отчет

ООО « управляющая компания Пионер» по замеру нагрузок фидеров входящих в ГВО потребления на 2019-2020 гг., за 18.12.2019г.

№	время местное	П/ст 35/6 кВ, «Стеклозавод» КРУН – 6 кВ.		ТП-1; 6/0,4 кВ Фид.№46 (Мвт)
		Фид.№2 (Мвт)	Фид.№21 (Мвт)	
1	00.00-01.00	0.615	0.021	0.280
2	01.00-02.00	0.615	0.022	0.280
3	02.00-03.00	0.615	0.022	0.280
4	03.00-04.00	0.617	0.022	0.284
5	04.00-05.00	0.617	0.022	0.284
6	05.00-06.00	0.620	0.022	0.284
7	06.00-07.00	0.620	0.022	0.286
8	07.00-08.00	0.625	0.022	0.290
9	08.00-09.00	0.628	0.025	0.290
10	09.00-10.00	0.628	0.025	0.294
11	10.00-11.00	0.630	0.026	0.294
12	11.00-12.00	0.630	0.026	0.294
13	12.00-13.00	0.634	0.028	0.294
14	13.00-14.00	0.634	0.029	0.296
15	14.00-15.00	0.630	0.029	0.296
16	15.00-16.00	0.630	0.028	0.296
17	16.00-17.00	0.630	0.028	0.290
18	17.00-18.00	0.630	0.028	0.290
19	18.00-19.00	0.628	0.028	0.290
20	19.00-20.00	0.628	0.028	0.290
21	20.00-21.00	0.628	0.025	0.286
22	21.00-22.00	0.628	0.025	0.286
23	22.00-23.00	0.628	0.025	0.286
24	23.00-24.00	0.625	0.025	0.286

Главный Энергетик

ООО «УК Пионер»

В.Ю. Соловьев

**Контрольные замеры нагрузок
по ПС 35/6 "Стеклозавод" ООО "УК Пионер"
За 18 декабря 2019 года**

№	Время московское	Время местное	U, кВ	I, А	Часовые активные мощности, кВт	Часовые реактивные мощности, кVar	Положение РПН, 1Т
1	00 .00-0 1.00	05.00-06.00	6,3	220	2400	1200	9
2	01 .00-02 .00	06.00-07.00	6,3	230	2520	1320	9
3	02.00-03 .00	07.00-08.00	6,3	230	2520	1320	9
4	03.00-04.00	08 .00-09.00	6,3	230	2520	1320	9
5	04.00-05 .00	09.00-10.00	6,3	240	2640	1440	9
6	05.00-06.00	10.00-1 1 .00	6,3	240	2640	1440	9
7	06.00-07 .00	1 1.00-12.00	6,3	250	2760	1560	9
8	07.00-08.00	12.00-13.00	6,3	250	2760	1560	9
9	08.00-09.00	13.00-14.00	6,3	250	2760	1560	9
10	09.00-1 0.00	14 .00-15.00	6,3	250	2760	1560	9
11	1 0.00- 11.00	1 5.00-16.00	6,3	250	2760	1560	9
12	1 1.00-12.00	16.00-17.00	6,3	240	2640	1440	9
13	1 2.00-1 3.00	17.00-1 8.00	6,3	240	2640	1440	9
14	1 3.00-14.00	18.00-19.00	6,3	240	2640	1440	9
15	1 4.00-1 5.00	19.00-20 .00	6,3	240	2640	1440	9
16	1 5.00-1 6.00	20.00-2 1 .00	6,3	240	2640	1440	9
17	1 6.00-1 7.00	21.00-22.00	6,3	230	2520	1320	9
18	17.00-1 8.00	22.00-23 .00	6,3	230	2520	1320	9
19	18.00-19.00	23 .00-24.00	6,3	230	2520	1320	9
20	1 9.00-20.00	00.00-0 1.00	6,3	230	2520	1320	9
21	20.00-2 1 .00	01 .00-02.00	6,3	230	2520	1320	9
22	2 1.00-22.00	02 .00-03.00	6,3	230	2520	1320	9
23	22.00-23.00	03 .00-04 .00	6,3	230	2520	1320	9
24	23.00-24.00	04.00-05.00	6,3	230	2520	1320	9

Начальник электрослужбы ООО "УК Пионер"

Соловьев В.Ю.