

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВт и ниже 35 кВт с дифференциацией по всем уровням напряжения на 2020 г.

Наименование центра питания 35 кВ и ниже	Адрес место нахождения подстанции	Установленная мощность в центре питания, кВа	Установленная мощность в центре питания, мВт			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ТП-1	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	1000	0,38			
ТП-2	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	750	0,02			
ТП-3	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	1000	0,02			
ТП-4	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	630	0,14			
ТП-5	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	630	0,015			
ТП-РП	г. Улан удэ, ул. Корабельная 32	630	0,017			
ТП-0	г. Улан удэ, ул. Корабельная 32	560	0,08			
ТП-2	г. Улан удэ, ул. Корабельная 32	630	0,017			
ТП-3	г. Улан удэ, ул. Корабельная 32	1000	0,02			
ТП-5	г. Улан удэ, ул. Корабельная 32	630	0,017			
ТП-6	г. Улан удэ, ул. Корабельная 32	1000	0,02			
ТП-879	г. Улан удэ, ул Сахьянова 9	400	0,3			
ТП-880	г. Улан удэ, ул Сахьянова 9	1000	0,85			

Гл. энергетик ООО «УК Пионер»

Соловьев В.Ю.

