

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания Пионер»

670000, Респ.Бурятия, г.Улан-Удэ
Ул.Корабельная, 41
ИНН/КПП:0326537665/032601001
Факс и тел.: 8(3012)201-000
email: info@sigma.irk.ru

Исх. № 76 от 18.06.2020.
На № 52/05/2947 от 03.06.2020.

О замере нагрузок
ГВО, САОН, АЧР
за июнь 2020 г.

Заместителю директора
по техническим вопросам - главный
инженер филиала ПАО «МРСК Сибири»-
«Бурятэнерго»
В.Н.Перельгину

Уважаемый Виктор Никитович!

Направляю результаты контрольных часовых замеров за 17 июня 2020 года по точкам присоединения Фидер №2, 21 ПС Стеклозавод 35/бкВ, Фидер №46 ТП-1 6/0,4 кВ., входящих в график временного отключения (ГВО) потребления на 2019-2020 гг.

Номер диспетчерской службы ООО «Управляющая компания «Пионер» - 8(3012) 27-64-09.

Главный энергетик
ООО «УК Пионер»

Алсыев Ч.Б,
8(3012) 201-000 доб. 233
acb@sigma.irk.ru

Соловьев В.Ю.



Отчет

ООО « Управляющая Компания Пионер» по замеру нагрузок фидеров входящих в ГВО потребления на 2019-2020 гг., за 17.06.2020 г.

№	время местное	П/ст 35/6 кВ, «Стеклозавод» КРУН – 6 кВ.		ТП-1; 6/0,4 кВ Фид.№46 (Мвт)
		Фид.№2 (Мвт)	Фид.№21 (Мвт)	
1	00.00-01.00	0,292	0,018	0,256
2	01.00-02.00	0,292	0,018	0,256
3	02.00-03.00	0,294	0,018	0,256
4	03.00-04.00	0,294	0,018	0,262
5	04.00-05.00	0,296	0,018	0,262
6	05.00-06.00	0,296	0,018	0,264
7	06.00-07.00	0,296	0,018	0,264
8	07.00-08.00	0,304	0,024	0,264
9	08.00-09.00	0,306	0,024	0,264
10	09.00-10.00	0,310	0,026	0,264
11	10.00-11.00	0,310	0,028	0,270
12	11.00-12.00	0,310	0,028	0,270
13	12.00-13.00	0,308	0,028	0,270
14	13.00-14.00	0,308	0,028	0,270
15	14.00-15.00	0,308	0,024	0,276
16	15.00-16.00	0,308	0,024	0,276
17	16.00-17.00	0,302	0,024	0,276
18	17.00-18.00	0,300	0,022	0,274
19	18.00-19.00	0,300	0,022	0,274
20	19.00-20.00	0,296	0,022	0,274
21	20.00-21.00	0,296	0,022	0,274
22	21.00-22.00	0,296	0,022	0,272
23	22.00-23.00	0,296	0,022	0,270
24	23.00-24.00	0,294	0,020	0,270

Главный Энергетик

ООО «УК Пионер»

В.Ю. Соловьев



№ 2 / 05/3218 - иж
от 15.06.2020.

Контрольные замеры нагрузок
по ПС 35/6 "Стеклозавод" ООО "УК Пионер"
За 17 июня 2020 года

№	Время московское	Время местное	U, кВ	I, А	Часовые активные мощности, кВт	Часовые реактивные мощности, кVar	Положение РПН, 1Т
1	00.00-01.00	05.00-06.00	6,3	200	2160	1200	9
2	01.00-02.00	06.00-07.00	6,3	200	2160	1200	9
3	02.00-03.00	07.00-08.00	6,3	200	2160	1200	9
4	03.00-04.00	08.00-09.00	6,3	210	2280	1320	9
5	04.00-05.00	09.00-10.00	6,3	220	2400	1440	9
6	05.00-06.00	10.00-11.00	6,3	220	2400	1440	9
7	06.00-07.00	11.00-12.00	6,3	220	2400	1440	9
8	07.00-08.00	12.00-13.00	6,3	230	2520	1560	9
9	08.00-09.00	13.00-14.00	6,3	230	2520	1560	9
10	09.00-10.00	14.00-15.00	6,3	240	2640	1680	9
11	10.00-11.00	15.00-16.00	6,3	240	2640	1680	9
12	11.00-12.00	16.00-17.00	6,3	240	2640	1680	9
13	12.00-13.00	17.00-18.00	6,3	230	2520	1560	9
14	13.00-14.00	18.00-19.00	6,3	230	2520	1560	9
15	14.00-15.00	19.00-20.00	6,3	230	2520	1560	9
16	15.00-16.00	20.00-21.00	6,3	220	2400	1440	9
17	16.00-17.00	21.00-22.00	6,3	220	2400	1440	9
18	17.00-18.00	22.00-23.00	6,3	220	2400	1440	9
19	18.00-19.00	23.00-24.00	6,3	210	2280	1320	9
20	19.00-20.00	00.00-01.00	6,3	210	2280	1320	9
21	20.00-21.00	01.00-02.00	6,3	210	2280	1320	9
22	21.00-22.00	02.00-03.00	6,3	210	2280	1320	9
23	22.00-23.00	03.00-04.00	6,3	210	2280	1320	9
24	23.00-24.00	04.00-05.00	6,3	210	2280	1320	9

Начальник электрослужбы ООО "УК Пионер"

 Соловьев В.Ю.