

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВ и ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 2020 г.

Наименование центра питания 35 кВ и ниже	Адрес место нахождения подстанции	Установленная мощность в центре питания, кВа	Установленная мощность в центре питания, мВт			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ТП-1	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	1000	0,38	0,38	0,38	0,38
ТП-2	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	750	0,02	0,02	0,02	0,02
ТП-3	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	1000	0,02	0,02	0,02	0,02
ТП-4	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	630	0,14	0,14	0,14	0,14
ТП-5	г. Улан-удэ, ул. Борсоева 109	630	0,015	0,015	0,015	0,015
ТП-РП	г. Улан-удэ, ул. Корабельная 32	630	0,017	0,017	0,017	0,017
ТП-0	г. Улан-удэ, ул. Корабельная 32	560	0,08	0,08	0,08	0,08
ТП-2	г. Улан-удэ, ул. Корабельная 32	630	0,017	0,017	0,017	0,017
ТП-3	г. Улан-удэ, ул. Корабельная 32	1000	0,02	0,02	0,02	0,02
ТП-5	г. Улан-удэ, ул. Корабельная 32	630	0,017	0,017	0,017	0,017
ТП-6	г. Улан-удэ, ул. Корабельная 32	1000	0,02	0,02	0,02	0,02
ТП-879	г. Улан-удэ, ул. Сахьянова 9	400	0,3	0,3	0,3	0,3
ТП-880	г. Улан-удэ, ул. Сахьянова 9	1000	0,85	0,85	0,85	0,85

Гл. энергетик ООО «УК Пионер»

Тел. 8 (3012) 27-64-09

Соловьев В.Ю.

