

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания Пионер»

670000, Респ.Бурятия, г.Улан-Удэ
Ул.Корабельная, 41
ИНН/КПП:0326537665/032601001
Факс и тел.: 8(3012)201-000
email: info@sigma.irk.ru

Исх. № 256 от 18.12.2020.
На № _____ от _____

Заместителю директора
по техническим вопросам - главный
инженер филиала ПАО «РОССЕТИ Сибирь»
«Бурятэнерго»
В.Н.Перельгину

О замере нагрузок
ГВО, САОН, АЧР
за декабрь 2020 г.

Уважаемый Виктор Никитович!

Направляю результаты контрольных часовых замеров за 16 декабря 2020 года по точкам присоединения Фидер №2, 21 ПС Стеклозавод 35/6кВ, Фидер №46 ТП-1 6/0,4 кВ., входящих в график временного отключения (ГВО) потребления на 2019-2020 гг.

Номер диспетчерской службы ООО «Управляющая Компания Пионер» - 8(3012) 27-64-09.

Главный энергетик
ООО «УК Пионер»

Алсыев Ч.Б,
8(3012) 201-000 доб. 233
acb@sigma.irk.ru

В.Ю.Соловьев



Отчет

ООО «Управляющая Компания Пионер» по замеру нагрузок фидеров
входящих в ГВО потребления на 2019-2020 гг., за 16.12.2020 г.

№	время местное	П/ст 35/6 кВ, «Стеклозавод» КРУН – 6 кВ.		ТП-1; 6/0,4 кВ Фид.№46 (Мвт)
		Фид.№2 (Мвт)	Фид.№21 (Мвт)	
1	00.00-01.00	0,310	0,020	0,280
2	01.00-02.00	0,308	0,020	0,280
3	02.00-03.00	0,306	0,020	0,282
4	03.00-04.00	0,306	0,020	0,282
5	04.00-05.00	0,306	0,020	0,284
6	05.00-06.00	0,308	0,020	0,284
7	06.00-07.00	0,308	0,020	0,284
8	07.00-08.00	0,312	0,022	0,288
9	08.00-09.00	0,314	0,022	0,290
10	09.00-10.00	0,320	0,022	0,292
11	10.00-11.00	0,320	0,022	0,294
12	11.00-12.00	0,324	0,024	0,294
13	12.00-13.00	0,324	0,024	0,294
14	13.00-14.00	0,326	0,022	0,296
15	14.00-15.00	0,324	0,022	0,296
16	15.00-16.00	0,324	0,022	0,296
17	16.00-17.00	0,322	0,022	0,294
18	17.00-18.00	0,320	0,020	0,294
19	18.00-19.00	0,320	0,020	0,292
20	19.00-20.00	0,318	0,020	0,292
21	20.00-21.00	0,318	0,020	0,292
22	21.00-22.00	0,318	0,020	0,294
23	22.00-23.00	0,316	0,020	0,294
24	23.00-24.00	0,316	0,020	0,294

Главный Энергетик

ООО «УК Пионер»



В.Ю. Соловьев

**Контрольные замеры нагрузок
по ПС 35/6 "Стеклозавод" ООО "УК Пионер"
За 16 декабря 2020 года**

№	Время московское	Время местное	U, кВ	I, A	Часовые активные мощности, кВт	Часовые реактивные мощности, кВар	Положение РПН, 1Т
1	00.00-01.00	05.00-06.00	6,3	240	2640	1200	9
2	01.00-02.00	06.00-07.00	6,3	240	2640	1200	9
3	02.00-03.00	07.00-08.00	6,3	250	2760	1200	9
4	03.00-04.00	08.00-09.00	6,3	260	2880	1320	9
5	04.00-05.00	09.00-10.00	6,3	260	2880	1440	9
6	05.00-06.00	10.00-11.00	6,3	270	3000	1440	9
7	06.00-07.00	11.00-12.00	6,3	270	3000	1440	9
8	07.00-08.00	12.00-13.00	6,3	270	3000	1560	9
9	08.00-09.00	13.00-14.00	6,3	270	3000	1560	9
10	09.00-10.00	14.00-15.00	6,3	260	2880	1680	9
11	10.00-11.00	15.00-16.00	6,3	260	2880	1680	9
12	11.00-12.00	16.00-17.00	6,3	260	2880	1680	9
13	12.00-13.00	17.00-18.00	6,3	270	3000	1560	9
14	13.00-14.00	18.00-19.00	6,3	270	3000	1560	9
15	14.00-15.00	19.00-20.00	6,3	270	3000	1560	9
16	15.00-16.00	20.00-21.00	6,3	270	3000	1440	9
17	16.00-17.00	21.00-22.00	6,3	270	3000	1440	9
18	17.00-18.00	22.00-23.00	6,3	260	2880	1440	9
19	18.00-19.00	23.00-24.00	6,3	260	2880	1320	9
20	19.00-20.00	00.00-01.00	6,3	260	2880	1320	9
21	20.00-21.00	01.00-02.00	6,3	260	2880	1320	9
22	21.00-22.00	02.00-03.00	6,3	260	2880	1320	9
23	22.00-23.00	03.00-04.00	6,3	260	2880	1320	9
24	23.00-24.00	04.00-05.00	6,3	260	2880	1320	9
	Суточное потребление				69600	40800	

Главный энергетик ООО "УК Пионер"

Соловьев В.Ю.

