

Контрольные замеры нагрузок
по ПС 35/6 "Стеклозавод" ООО "УК Пионер"
За 16 июня 2021 года

№	Время московское	Время местное	U, кВ	I, А	Часовые активные мощности, кВт	Часовые реактивные мощности, кВар	Положение РПН, 1Т
1	00.00-01.00	05.00-06.00	6,3	220	2400	1440	9
2	01.00-02.00	06.00-07.00	6,3	220	2400	1440	9
3	02.00-03.00	07.00-08.00	6,3	230	2520	1560	9
4	03.00-04.00	08.00-09.00	6,3	240	2640	1680	9
5	04.00-05.00	09.00-10.00	6,3	240	2640	1680	9
6	05.00-06.00	10.00-11.00	6,3	250	2760	1800	9
7	06.00-07.00	11.00-12.00	6,3	250	2760	1800	9
8	07.00-08.00	12.00-13.00	6,3	250	2760	1800	9
9	08.00-09.00	13.00-14.00	6,3	250	2760	1800	9
10	09.00-10.00	14.00-15.00	6,3	240	2640	1680	9
11	10.00-11.00	15.00-16.00	6,3	240	2640	1680	9
12	11.00-12.00	16.00-17.00	6,3	240	2640	1680	9
13	12.00-13.00	17.00-18.00	6,3	230	2520	1560	9
14	13.00-14.00	18.00-19.00	6,3	230	2520	1560	9
15	14.00-15.00	19.00-20.00	6,3	230	2520	1560	9
16	15.00-16.00	20.00-21.00	6,3	230	2520	1560	9
17	16.00-17.00	21.00-22.00	6,3	230	2520	1560	9
18	17.00-18.00	22.00-23.00	6,3	230	2520	1560	9
19	18.00-19.00	23.00-24.00	6,3	220	2400	1440	9
20	19.00-20.00	00.00-01.00	6,3	220	2400	1440	9
21	20.00-21.00	01.00-02.00	6,3	220	2400	1440	9
22	21.00-22.00	02.00-03.00	6,3	220	2400	1440	9
23	22.00-23.00	03.00-04.00	6,3	220	2400	1440	9
24	23.00-24.00	04.00-05.00	6,3	220	2400	1440	9

Главный энергетик ООО "УК Пионер"

 В.Ю. Соловьев