

## Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ООО "Пионер"

млн.кВтч.

п.п.	Показатели	УК "Пионер" 2021г.				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	8	9	10	11	12
1.1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	20,752	0,000	20,752	19,555	0,084
1.1.1.	из смежной сети, всего		0,000	20,752	19,555	0,084
	в том числе из сети					
	ВН		0,000	0,000	0,000	
	СН1 из сетей ОАО "Бурятэнерго" (ПС "Стеклозавод")				20,752	19,555
	СН1 из сетей ТСО , в том числе:					
	СН1 из сетей ОАО "Улан-УдэЭнерго" (ПС "Левобережная", ПС "Центральная")					
	СН2			0,000	0,000	0,084
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций					
2.	Потери электроэнергии в сети	2,42	0,000	1,197	1,224	0,000
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	11,67%	0,00%	5,77%	6,26%	10,49%
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Полезный отпуск из сети	18,331	0,000	19,555	18,331	0,084
	Всего, в том числе:	18,331	0,000	0,000	18,247	0,084
4.1.	Собственным потребителям					
4.2.	передача потребителям ОАО "ЧитаЭнергосбыт"	8,401	0,000	0,000	8,317	0,084
	на генераторном напряжении	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	потребителям оптового рынка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	сальдо переток в "СЛС групп"	0,000			0,000	
4.3.	сальдо переток в "Улан-Удэ Энерго"	9,930	0,000	0,000	9,930	0,000

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по сетям ООО "Пионер" на 2021 год - 11,67 %, на уровне нормативных, утвержденных приказом РСТ РБ от 25.12.2018 № 1/44

## Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН    ООО "Пионер"

МВт.

п.п.	Показатели	УК "Пионер" 2021г.				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	8	9	10	11	12
1.1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	2,598	0,000	2,598	2,598	0,147
	из смежной сети, всего		0,000	2,598	2,598	0,147
	в том числе из сети					
	ВН		0,000	0,000	0,000	
	СН1 из сетей ОАО "Бурятэнерго" (ПС "Стеклозавод")				2,598	2,598
	<b>СН1 из сетей ТСО , в том числе:</b>					
	СН1 из сетей ОАО "Улан-УдэЭнерго" (ПС "Левобережная", ПС "Центральная")				0,000	
	СН2			0,000	0,000	0,147
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций					
2.	Потери электроэнергии в сети	0,303	0,000	0,000	0,168	0,135
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	11,67%	0,00%	0,00%	6,48%	7,27%
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Полезный отпуск из сети	2,295	0,000	2,598	2,429	0,012
	Всего, в том числе:	<b>2,295</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,282</b>	<b>0,012</b>
4.1.	<b>Собственным потребителям</b>					
4.2.	передача потребителям ОАО "Читазергосбыт"	<b>1,113</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,100</b>	<b>0,012</b>
	на генераторном напряжении	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	потребителям оптового рынка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	сальдо переток в "СЛС групп"	0,000			<b>0,000</b>	
4.3.	сальдо переток в "Улан-Удэ Энерго"	<b>1,182</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,182</b>	<b>0,000</b>