

Таблица технического состояния оборудования подстанций ООО »УК»Пионер»

Объекты	Район. улица	состояние
ПС-35\6	Улан-Удэ Советский р-н Борсоева 109	удовлетворительное
ТП - 1	- -	хорошее
ТП - 2		удовлетворительное
ТП - 3		хорошее
ТП - 4		хорошее
ТП - 5		удовлетворительное
РП - 6		удовлетворительное
ТП - 0	Улан – Удэ Советский р-н ул.Корабельная 32	Удовлетворительное
ТП - 2		хорошее
ТП - 3		хорошее
ТП- 5		хорошее
ТП - 6		хорошее
РП - 6		хорошее
ТП - 879	Улан-Удэ Октябрьский р-н ул Сахьянова 9	удовлетворительное
ТП - 880		удовлетворительное

Техническое состояние оборудования кабельных линий

Точка ТП	Наименование питающих линий	Марка кабеля	состояние
ТП – 35\6	Ф.10-ТП-1	АСБ 3x185-120м	Удовлетворит.
ТП -35\6	Ф 17 – ТП - 1	АСБ 3x185-120	удовлетворит
ТП – 35 \6	Ф 6 – ТП2-1ТП	ААБ3x185-327	Удовлетворит.
ТП – 35 \ 6	Ф 22 –ТП2-2Т	ААБ-3x185-331	удовлетворител
ТП – 35\6	Ф 24 – ТП3-1Т	ААВ-3x150-42	Удовлетворит.
ТП- 35\6	Ф 2-ТП3-2Т	ААБ-3x150-47	удовлетворител
ТП - 1	Ф2-ТП-4	ААБ-3x120-436	удовлетворител
ТП – 35\6	Ф 3	АПвПУ3x240-4900	хорошее
ТП-35\6	Ф25	АПвПУ-3x240-4900	хорошее
ТП- 0,8 кВ	РП-6	ААБ3x95- 154 м	хорошее
РП-6	ТП-6	ААБ3x95 – 548 м	хорошее
РП - 6	ТП- 3	2ААБ 3x95 – 582 м	хорошее
ТП – 3	ТП – 2	ААБ – 3x95 – 382 м	хорошее
ТП – 2	Т П - 5	ААВ – 3x70- 293 м	хорошее
ТП -35\6	Т П – 0ф.11	1336 м	хорошее
Т П - 0	Р П - 6	154 м	хорошее
Т П -35\6	Ф.19	ААБ-3x120-226м	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф.26	ААБ-3x 120 -237	Удовлетворител.
ТП 879		ААБ-3x120-450м	Удовлетворител.